



JELMAGYARÁZAT

- Tűzjelző központ
- Kézijelzésadó (1/1 logikai, 1-1 fizikai cím)
- Optikai füstérzékelő (1/1 logikai, 1-1 fizikai cím)
- hőérzékelő (1/1 logikai, 1-1 fizikai cím)
- 3 be/3 ki modul (V kimenet, 1-1 hurrok-cím)
- Hangfény jelző
- Hangjelző
- JB Y(S)Y 1x2x0 8 tűzjelző kábel
- SR114H 1x2x1 E30 tűzállóságú kábel vezetéshez

SZERELÉSI MÓD

A jelölten helyeken Ø16 vagy Ø20-as Mű III-as vékonyfalú védőcsőben szilícselelten szerelve

Építető:	4434 Kálmánháza Község Önkormányzata Kálmánháza, Nyíregyházi út 71. sz.	Tervező:	KISS GÁBOR V-T/09-0904, 4029 Debrecen, Csapo u. 92.	Tervfajta:	KIVITELI
Szakág:	TŰZJELZŐ	Rajz:	FÖLDSZINT TELEPÍTÉSI RAJZ	Tervszám:	2017/ 29 T
Méretarány:	1:100	Terv:	Ráros Sándor szociális intézmény felújítás, 4434 Kálmánháza, Kossuth u. 46 (hrsz: 228)	Rajzsorszám:	TJ-1
Dátum:	2017.06.hó				