



Gyártmány: Schrack, Schneider, Legrand

| ÁRAMKÖRÍ SZÁM:     |                              | 01                       | 02                       | 03             | 04            | 05               | 06                       | 07                                   | 08                                     | 09            |
|--------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|---------------|------------------|--------------------------|--------------------------------------|--|---------------|
| MEGNEVEZÉS:        | belépőfűtés                  | "ME" jelű elosztó emelet | "KE" jelű elosztó emelet | dugalj elvétel | dugalj pihenő | dugalj társulógó | dugalj közlekedő, előtér | világítás-célszerű pihenő, társulógó | világítás-közlekedők előtér, mosdó, WC | kijáratmutató |
| TELEPÍTWMÉNY: [kW] | 14,3/11,4 kW                 | 3,3/2,64 kW              | 2,2/1,98 kW              | 0,8            | 0,8           | 0,8              | 0,6                      | 0,9                                  | 0,6                                    | 0,1           |
| NÉVLEGES ÁRAM: [A] | 21,5/17,1 A                  | 14,9/12 A                | 3,3/3 A                  | 3,6            | 3,6           | 3,6              | 2,7                      | 4,1                                  | 2,7                                    | 0,5           |
| KABEL              | TÍPUS                        | NY-Ú                     | NYM-Ú                    | MCu            | MCu           | MCu              | MCu                      | MCu                                  | MCu                                    | MCu           |
|                    | KERESZTM: [mm <sup>2</sup> ] | 5x16                     | 5x6                      | 3x1x2,5        | 3x1x2,5       | 3x1x2,5          | 3x1x2,5                  | 3x1x1,5                              | 3x1x1,5                                | 3x1x1,5       |

Süllyesztett, IP40 védett műanyag vagy lemez szekrény.  
Zárható telet a jéttel ellátott, maszkos kivitelű.  
A "Q" jelű kapcsolók az ajtón nem jelennek meg.  
Alsó betáplálású, alsó- és felső elemű áramkörök.

Az elosztóban legalább 10% tartalék helyet kell biztosítani!  
Érintésvédelem: TN-S rendszer  
+EPH-hálózat  
Névleges feszültség: 3x400/230V 50Hz

|   |  |  |  |                         |                   |
|---|--|--|--|-------------------------|-------------------|
| <b>Rukovszky László</b>   |  | Rajz megnevezése:<br>"FE" jelű elosztó átv rajza       |  | Készült:<br>2017.06.29. | Verzió:<br>1.     |
| 4031 Debrecen, Földi úton u. 3. sz.<br>Tel.: 20/95-53-476                     |  | Tervező:<br>Rukovszky László<br>V-1/09-0230            |  | Terítője:<br>kivétel    |                   |
| Képfájl: Kassa u. 56.<br>(Hrsz.: 228) Idős klub<br>Építési Kivitelezési Terve |  | Tervező munkatárs:<br>Andriks Zoltán<br>Villamosmérnök |  | Lapok száma:<br>1/2     | Rajzszám:<br>GE-2 |
|   |  |  |  | Munkaszám:<br>17/6.4    |                   |