



Gyártmány: Schrack, Schneider, Legrand

ÁRAMKÖRÍ SZÁM:	01	02	03	04	05	06	07	08
MEGNEVEZÉS:	belépődés "EE" jelű elosztó 02. sz.ók.	cirkulációs sziv.	fűtési keringető sziv.	dugóalj. közelműz. tároló	világítás közelműz. tároló	tartóalk	tartóalk napellen	tartóalk
TELEPÍTWMÉNY: [kW]	2,2/1,98 kW	0,2	0,1	1,5	0,2			
NÉVLEGES ÁRAM: [A]	3,3/3 A	0,9	0,5	6,8	0,9			
KABEL TÍPUS	NY-Ú	NM-Ú	NM-Ú	NM-Ú	NM-Ú			
KERESZTM. [mm <sup>2</sup> ]	5x6	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5			

Falon kívüli, IP54 védett lemez szekrény.  
Zárható tele ajtóval ellátott, maszkos kivitelű.  
A "Q" jelű kapcsolók az ajtón nem jelennek meg.  
Felső betáplálású, felső elmenő áramkörök.

Az elosztóban legalább 10% tartalék helyet kell biztosítani!  
Érintésvédelem: TN-S rendszer  
+EPH-hálózat

<b>Rukovszky László</b> 4031 Debrecen, Földi úton u. 3. sz. Tel.: 20/95-53-476		Rajz megnevezése: "KE" jelű elosztó elv. rajza		Készült: 2017.06.29.		Verzió: 1.	
Kélnárháza: Kossuth u. 56. (Hrsz.: 228) Idős klub Építési Kivitelezési Terve		Tervező: Rukovszky László V-1/09-0230 Tervező munkatárs: Andriks Zoltán Villomsmérnök		Lapok száma: 1/1		Rajzsázm: GE-4	
				Munkaszám: 17/6.4			